



# F401



Attuatore con 2 relè interni interbloccati 2A 250Vac e dotato di 3 pulsanti e 3 led realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti H4660M2, LN4660M2 e AM5861M2 specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli DIN.

139,18€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/25

## Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	27Vdc
Corrente In	16mA
Potenza (W)	500W
Moduli	2
Serie	MyHome

## Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	139,18€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543469699

## Documentazione tecnica

? Scheda Tecnica

? Istruzioni d'uso

? Disegno DWG

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con



**H4660M2**

Comando Axolute ad incasso ribassato dot...



**LN4660M2**

Comando LivingLight a due moduli ad inca...



**AM5860M2**

Comando Matix a due moduli ad incasso ri...



**K4652M2**

Comando per gestire una o due funzioni d...