





Caratteristiche tecniche

## F8TF1000



Trasformatore amperometrico In=1000/5A - diametro interno 40mm - barre 50,5x12,5mm

144,65€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

Marchio	BTicino	Quantità minin
Norma di Riferimento	CEI 38-1	Unità di vendit
Corrente In	1000A	Prezzo

Grado di protezione IP20

Diametro 40mm

Sezione massima del cavo 50.5x12.5mm

Serie Misura e controllo

## Dati commerciali

Quantità minima	6
Unità di vendita	6
Prezzo	144,65€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543554746

## Documentazione tecnica

## ? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europea e presentano, dove necessario, la marcatura, essis sono stati contriti conformemente alla Repola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.