



# GN8813F20



BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo F - In= 20A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

323,40€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/10/24

## Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN 61009-1
Tensione	230Vac
Corrente In	20A
Corrente differenziale Idn	0.03A
Potere di interruzione Icn	6kA
Curva d'intervento	C
Tipo di differenziale	F
Moduli	2
Poli	1P+N
Grado di protezione	IP20
Altezza	83mm
Larghezza	35.6mm
Profondità	76mm
Sezione massima del cavo	25/35mmq
Serie	Btdin

## Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	323,40€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543608920

## Documentazione tecnica

? Disegno DWG

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/53/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono conformi alle norme CEI approvate dalla Commissione Elettrotecnica Italiana (CEI). Sulla base di quanto sopra i prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del

**MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO**

**Pagina sorgente:** <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatolati-aperti-e-sezionatori/bdin---interruttori-modulari/bdin60-magnetotermici-differenziali/BTI-GN8813F20-IT>

22/01/2008.

## Certificazioni



## Completa con

**058000**Stazione di ricarica Green  
Up Premium in...**059005**Stazione di ricarica Green  
Up Premium in...**058030**Stazione di ricarica Green  
Up Premium in...**059070**Stazione di ricarica Green  
Up Premium in...**058041**Stazione di ricarica Green  
Up Premium mo...**058042**Stazione di ricarica Green  
Up Premium bi...