





JG3010KIT



Starter Kit per gestire luci e tapparelle composto da: - N° 1 art. JG4510C gateway (con comando entra/ esci radio da incasso un modulo) - N° 3 art. JG4003C deviatori connessi - N° 4 art. JG4027C comandi per tapparelle connesse - N° 2 art. JG4531C moduli per presa connessi - grigio

504,10€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/04/25

	1	. 1	
('aratt	eristiche	tecniche	
Caran	CHISHICITE	techneric	

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	BTicino
Serie	MatixGO

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	504,10€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543772027

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europea e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costituiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.