



T714B40D

M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER
magnetotermico con protezione differenziale integrata
3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 40A

1.423,11€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/10/22

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-2
Corrente differenziale I _{dn}	0.03-0.3-1-3A
Potere di interruzione I _{cu}	25kA
Poli	3P+N/2
Altezza	160mm
Larghezza	108mm
Profondità	74mm
Serie IT	MEGATIKER

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	1.423,11€
Valuta	EUR
Prezzo al pezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8012199979090

Documentazione tecnica

↓ Istruzioni d'uso

↓ Istruzioni d'uso

↓ Disegno DWG

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.