



## T744L630MT

**bticino**

M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig)  
4P - In=630A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In,  
Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,3s (cortocircuito) -  
Ig= 0.2-1Ir, Tg= 0.1-1s (guasto a terra) - con funzioni di misura

**10.008,42€ (IVA esclusa)**

Validità listino dal 01/01/26

### Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino	Dati commerciali	
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-2	Quantità minima	1
Tensione	690Vac	Unità di vendita	1
Corrente In	630A	Prezzo	10.008,42€
Potere di interruzione Icu	100kA	Valuta	EUR
Poli	4P	Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Altezza	260mm	Codice Ean	8005543550250
Larghezza	183mm		
Profondità	105mm		
Serie	MEGATIKER		

### Documentazione tecnica

[? Istruzioni d'uso](#)[? Scheda Tecnica](#)[? Scheda Tecnica](#)

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Eletrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura: essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

### Completa con

**T7081/400**

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

**T7082/400**

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

**M7045**

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

**M7295**

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

**Pagina sorgente:** <https://catalogo.bticino.it/produkt/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadrati-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatalati-aperti-e-sezionatori/megatiker--interruttori-scatalati/m4-630-elettronici/VTI-T744L630MT-IT>