



T744N500M

M4 630N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsi) 4P - $I_n=500A$ - $I_{cu}=50kA$ - $U_e=690Vac$ - regolazione: $I_r=0.4-1I_n$, $T_r=3-30s$ (overload) - $I_{sd}=1.5-10I_n$, $T_{sd}=0-0,3s$ (cortocircuito) - con funzioni di misura

7.652,57€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/07/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-2
Tensione	690Vac
Corrente I_n	500A
Potere di interruzione I_{cu}	50kA
Poli	4P
Altezza	260mm
Larghezza	183mm
Profondità	105mm
Serie	MEGATIKER

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	7.652,57€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543550069

Documentazione tecnica

? Scheda Tecnica	? Istruzioni d'uso
? Istruzioni d'uso	? Disegno DWG
? Scheda Tecnica	

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CED). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con

**T7081/400**GL400 - modulo
differenziale sottoposto ...**T7082/400**GS400 - modulo
differenziale sottoposto ...**M7045**Blocco leva lucchettabile
per interrutto...**M7295**Schermi isolanti da
installare tra i pol...