





TKAL400B8E



Kit barre di collegamento tra Easy TIFAST 400 e vano barre esterno a scaletta con barre da 800A in alluminio - sezione 20x10mm (per LDX800)

537,49€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

		1	. 1
('orott	2410t1/	\mathbf{h}	tecniche
· arann	-115110	1110	recurche
Curun			CCIIICIIC

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-1/2
Corrente In	250-400A
Serie	Tifast

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	537,49€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543513507

Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione letterotecinica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati di organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CEs-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. 1 prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.