





DG4P0LP2

IME

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: $50\div200~\text{mV}/5\div20~\text{V}/50\div200~\text{V}/0.5\div2~\text{mA}/5\div20~\text{mA}/4..20~\text{mA}$ - Uscita: nessuna - Aux: $150\div250~\text{Vdc}$ - Visualizzazione: programmabile

335,84€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

Caratteristiche tecniche	
Marchio	IME

Tensione ausiliaria 150-250Vdc

Ingresso 50-200mV/5-20V/50-200V/0.5-2mA/5-20mA/4-20mA

Altezza 48mm

Larghezza 96mm

visualization -1999-1999

Serie DGP96, DG4P

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita 1	
Prezzo	335,84€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo

Codice Ean 8032826133695

Documentazione tecnica

? Manuale ? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.