





## HT2BC503T

**IME** 

HT80A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0÷10V - Corrente: 500A - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac

801,90€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

	. • .• 1	1 .	• 1
1 '04011	teristic	ha ta	3110h0
· aran		116 166	.111(.1110
Caran			

## Dati commerciali

Marchio	IME	Quantità minima	1
Tensione ausiliaria	20-150Vdc/48Vac	Unità di vendita	1
Corrente In	500A	Prezzo	801,90€
Uscita	0-10V	Valuta	EUR
Diametro	80mm	Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Serie	HT80A, HT2B	Codice Ean	8032826136566

## Documentazione tecnica

? Scheda Tecnica ? Manuale

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione letterotecinica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati di organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CEs-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. 1 prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.