



RI2CC13

IME

ISO D4 - Sorvegliatore di isolamento per reti in DC - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 20÷60 Vdc - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 20÷200 kohm

555,50€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/26

Caratteristiche tecniche

Marchio **IME**

Tensione ausiliaria 230Vac

Moduli 4

Soglie 20-200kohm

Ingresso 20-60Vdc

Uscita 1 relè con contatto SPDT / 1 relay with SPDT contact

Serie ISO D4, RI2C

Dati commerciali

Quantità minima 1

Unità di vendita 1

Prezzo 555,50€

Valuta EUR

Unità di Prezzo Prezzo al pezzo

Codice Ean 8032826137822

Documentazione tecnica

? Scheda tecnica

? Manuale

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, o/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Eletrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura iessi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Eletrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.