



035205

legrand®

Quadro inox con porta cieca 600 x 400 x 250 mm IP66 - IK10 secondo la norma EN 60529. Acciaio inox - 304 L AFNOR Z3 CN 18/10. Finitura inox spazzolato. Quadro reversibile. Supporti autocentranti per il fissaggio dell'equipaggiamento sul fondo. Possibilità di regolazione in profondità con guide (non fornite) profondità 250 mm. Struttura in acciaio inox, porta con cerniere imperdibili, serratura/e a doppia barretta, accessori di montaggio

### Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Grado di protezione	IP66
Altezza	600mm
Larghezza	400mm
Profondità	250mm
Serie	Atlantic

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.