

CATALOGO GENERALE

03RA744PZ



Mensola A74. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 700 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

158,82€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

	. • .• 1	1 .	• 1
1 '04011	teristic	ha ta	3110h0
· aran		116 166	.111(.1110
Caran			

Marchio Legrand Norma di Riferimento CEI 61537 Larghezza 700mm Serie Gamma P - Serie P31

Dati commerciali

Quantità minima	1	
Unità di vendita	1	
Prezzo	158,82€	
Valuta	EUR	
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo	
Codice Ean	8009561195479	

Documentazione tecnica

? Profilo Ambientale di Prodotto

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione lettrotecinica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati di organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CEs-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. 1 prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.