



# 044271

**legrand®**

Trasformatore di comando e isolamento 4000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

2.210,87€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/26

## Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	IEC EN 61558-2-6
Tensione	230/400-115/230Vac
Potenza (VA)	4kVA
Grado di protezione	IPXXA
Serie	Alimentatori e trasformatori

## Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	2.210,87€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	00000000000000

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Eletrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Eletrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.