



# 048921

**legrand®**

Sensore KNX da parete ad infrarossi passivi (PIR, grado di protezione IP55. Ideale per l'installazione in spazi aperti di passaggio (es. parcheggi...). Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vdc. da bus KNX. Installazione a parete o soffitto.

**304,93€ (IVA esclusa)**

Validità listino dal 01/01/26

## Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand	Dati commerciali	
Norma di Riferimento	EN 50090 - EN 13321-1 e ISO/IEC 14543-3	Quantità minima	1
Tensione	29 Vdc	Unità di vendita	1
Corrente In	20 mA	Prezzo	304,93€
Grado di protezione	IP 55 e IK 04	Valuta	EUR
Diametro	90 mm	Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Tipo impianto	KNX	Codice Ean	3245060489212
Serie	KNX		

## Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

? Scheda tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio, 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » e dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura: essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con



**088240**

La Basetta con installato lo smartphone ...