



092138

legrand®

Scatola quadrate IP55. 105 x 105 x 55 mm. Con lati non forati. Colore grigio RAL 7035. Chiusura del coperchio con viti isolanti imperdibili e piombabili a 1/4 di giro con indicazione "0 - 1". Possibilità di appendere il coperchio alla cassetta, in posizione di attesa. Fissaggio a muro assicurato da 2 o 4 punti interni per tasselli diametro 5 mm max, o ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli diametro 4 mm.

Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Grado di protezione	IP55
Altezza	105mm
Larghezza	105mm
Profondità	55mm
Filetto	PG16
Serie	Plexo

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Eletrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Eletrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.