

310363

UPS modulare monofase MEGALINE 6250VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310779)

4.931,11€ (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/10/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	EN 62040-1/2/3
Potenza (W)	4375W
Potenza (VA)	6250VA
Grado di protezione	IP21
Altezza	475mm
Larghezza	270mm
Profondità	570mm
Serie	Megaline

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	4.931,11€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	3245063103634

Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso
? Manuale di installazione e uso
? Capitolato tecnico

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



310775
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310786
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310784
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310776
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310787
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310777
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310788
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310789
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310780
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310781
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310782
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310783
Cabinet per espansione batterie MEGALINE...



310785
Caricabatterie aggiuntivo per MEGALINE (...



310857
Espansione autonomia singolo cabinet (KB...



310972
kit interfaccia relè per WHAD HE 3000-40...



310835
Modulo di potenza per MEGALINE 1250VA...



310877
Bypass manuale per singolo cabinet MEGAL...