



310481

Armadio UPS modulare trifase KEOR MOD 250 kW, vuoto, equipaggiabile con fino a 10 moduli di potenza

23.269,52€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/10/24

Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	EN 62040-1/2/3
Potenza (W)	250kW
Potenza (VA)	250kVA
Grado di protezione	IP20
Altezza	1990mm
Larghezza	600mm
Profondità	970mm
Serie	Keor MOD

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	23.269,52€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	3414971211391

Documentazione tecnica

- ? Istruzioni di disimballaggio e movimentazione
- ? Manuale utente
- ? Manuale d'installazione
- ? Scheda Tecnica
- ? Manuale d'installazione armadio batterie
- ? Capitolato tecnico
- ? Errata corrige manuale di installazione e manutenzione

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con

**310675**Modulo di potenza trifase
25kW per Keor ...**310677**Kit 2 cassette batteria vuoti
per Keor M...**310678**Kit 4 blocchi batterie (6
batterie da 9A...**310679**Kit 4 blocchi batterie (6
batterie da 11...**310676**Kit blocco batterie vuoto
per 6 batterie...**310962**Kit 4 blocchi batterie (6
batterie da 11...