

311117

Armadio UPS modulare trifase KEOR MOD 125 kW con distribuzione aggiuntiva, equipaggiabile con fino a 5 moduli di potenza e fino a 10 cassetti batterie

Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	EN 62040-1/2/3
Potenza (W)	125kW
Potenza (VA)	125kVA
Grado di protezione	IP20
Altezza	1990mm
Larghezza	600mm
Profondità	970mm
Serie	Keor MOD

Documentazione tecnica

- ? Istruzioni aggiuntive
- ? Manuale utente
- ? Errata corrige manuale di installazione e manutenzione
- ? Capitolato tecnico
- ? Manuale d'installazione
- ? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



310675
Modulo di potenza trifase 25kW per Keor ...



310677
Kit 2 cassetti batteria vuoti per Keor M...



310678
Kit 4 blocchi batterie (6 batterie da 9A...



310679
Kit 4 blocchi batterie (6 batterie da 11...



310676
Kit blocco batterie vuoto per 6 batterie...



310962
Kit 4 blocchi batterie (6 batterie da 11...