

CATALOGO GENERALE



405023

la legrand°

Morsettiera di ripartizione verticale - In= 63A - 3 file - corrente nominale ammissibile di picco Ipk= 20kA - sezione cavi di alimentazione: da 6 a 16mmq - sezione cavi di prelievo: da 4 a 10mmq

133,04€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

C = == 44 =	:4:1	
Carame	eristiche	tecniche

Dati commerciali

Marchio	Legrand	Quantità minima	2
Norma di Riferimento	CEI EN 61439-1/2	Unità di vendita	2
Corrente In	250A	Prezzo	133,04€
Serie Ti	Tifast	Valuta	EUR
		Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
		Codice Ean	3245064050234

Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione letterotecinica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati di organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CEs-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. 1 prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.