





414033

Quadro da parete 12 moduli su una fila Plexo3 per fotovoltaico. Quadro da parete in plastica IP65 / IK09 per apparecchi di protezione e comando modulari del circuito lato continua che va dal generatore fotovoltaico all'inverter.

66,45€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

## Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Tensione	1000Vdc
Moduli	12
Grado di protezione	IP65
Altezza	282mm
Larghezza	340mm
Profondità	151mm
Grado di robustezza	IK09



## CATALOGO GENERALE

Serie

٦	D		•	1 .
ı	l lati	comm	Orc10	۱ I د
ı	17411	COHILL		

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	66,45€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	3245064140331

## Documentazione tecnica

## ? Scheda tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.