

417302

Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=0.25-0.4A - Im= 5.2A - Icu= 100kA (a 415Vac) - Pw motori 0.09W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.

154,60€ (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/10/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-1/2/4
Tensione	690Vac
Corrente In	0.25-0.4A
Potere di interruzione Icu	100kA
Moduli	2.5
Poli	3P
Grado di protezione	IP20
Altezza	84mm
Larghezza	46mm
Profondità	76mm
Sezione massima del cavo	6mmq
Serie	Btdin

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	154,60€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	3414970395078

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



417400
Contatto ausiliario 1NO+1NC per Salvamot...



417406
Contatto di allarme 1NO+1NC per Salvamot...



417411
Sganciatore a lancio di corrente per Sal...



417412
Sganciatore a lancio di corrente per Sal...



417413
Sganciatore a lancio di corrente per Sal...



417421
Sganciatore di minima tensione per Salva...



417422
Sganciatore di minima tensione per Salva...



417423
Sganciatore di minima tensione per Salva...