

CATALOGO GENERALE



555689

la legrand°

Presa da pannello inclinata 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 125A, Vn=380÷415Vac, rossa.

257,70€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

(Caratter	istic	he t	ecni	che
٠,	Caratter.	iouc.	πο ι		

Dati commerciali

Marchio	Legrand	Quantità minima	1
Norma di Riferimento	IEC 60309-1/2	Unità di vendita	1
Tensione	380-415Vac	Prezzo	257,70€
Corrente In	125A	Valuta	EUR
Poli	3P+N+T	Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Grado di protezione	IP66/67 IK09	Codice Ean	3414970735157
Serie	Tempra PRO		

Documentazione tecnica

? Scheda Tecnica	?	Istruzioni d'u
------------------	---	----------------

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 2014/35/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.