

# 631657

Base profondità 400 mm larghezza 1000 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.

1.476,20€ (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/10/26

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Marchio | Legrand |
| Grado di protezione | IP55 |
| Larghezza | 1m |
| Profondità | 400mm |
| Serie | Crossing |

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Quantità minima | 1 |
| Unità di vendita | 1 |
| Prezzo | 1.476,20€ |
| Valuta | EUR |
| Unità di Prezzo | Prezzo al pezzo |
| Codice Ean | 3414972647304 |

## Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con



631667
Leggio intermedio profondità 400 mm larg...



631677
Alzata profondità 400 mm larghezza 1000 ...

631712
Piastra interna per alzata larghezza 100...



631692
Coperchio leggio profondità 400 mm largh...



631687
Leggio standard larghezza 1000 mm. Leggi...



047658
Kit zoccolo frontale altezza 100mm - lar...

048692
Kit zoccolo laterale altezza 100 mm prof...



631707
Piastra interna per base larghezza 1000 ...



631702
Piastra interna per leggio larghezza 100...