



631662

Base profondità 500 mm larghezza 1000 mm. Con porta anche posteriore. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.

1.612,53€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/23

## Caratteristiche tecniche

Marchio Legrand

Grado di protezione IP55

Larghezza 1m

Profondità 500mm

Serie IT Crossing

## Dati commerciali

Quantità minima 1

Unità di vendita 1

Prezzo 1.612,53€

Valuta EUR

Prezzo al pezzo Prezzo al pezzo

Codice Ean 0000000000000

## Documentazione tecnica

↓ Istruzioni d'uso

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

**Completa con****631672**Leggio intermedio  
profondità 500 mm larg...**631682**Alzata profondità 500  
mm larghezza 1000 ...

631712

Image not found or type unknown

**631712**Piastra interna per  
alzata larghezza 100...**631697**Coperchio leggio  
profondità 500 mm  
largh...**047658**Kit zoccolo frontale  
altezza 100mm - lar...

048693

Image not found or type unknown

**048693**Kit zoccolo laterale  
altezza 100 mm prof...**631707**Piastra interna per base  
larghezza 1000 ...