646240

Mini BOX slim da parete per spazi limitati a 19" con due montanti montati orizzontalmente da 3U + un montante da 1U (per aggancio di PDU di alimentazione). Utile per montaggio verticale di apparati e pannello permutazione per ridurre ingombro di profondità. Solo 140 mm di profondità, Lx H (538x 569 mm). Porta metallica scorrevole autoventilata, tre prefratture per entrata cavi in più zone. Accessoriabile anche con: - PDU Cat No 6 468 05 - Kit ventole - 0 462 60 - Termostato - 0 348 48 - Switch 0 334 90/91/92

Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Altezza	569 mm
Larghezza	538 mm
Profondità	140 mm
Tipo impianto	Rete dati
Serie	BTnet

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.