

56400257



Elemento lineare XCM1000 conduttori in rame con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=1000A - IP55 - lunghezza 3m

8.750,63€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/26

Caratteristiche tecniche

Norma di Riferimento	CEI EN 61439-6
Tensione	1000Vac
Corrente In	1000A
Grado di protezione	IP55
Lunghezza	3m
Scomparti	5
Serie	

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	8.750,63€
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8033777441686

Documentazione tecnica

? Certificato PEP

? Manuale utente e installatore

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.