

CATALOGO GENERALE > Soluzioni per edifici residenziali e nel terziario > Matix > custodie idrobox > accessori per idrobox

**25700F/16**

Prezzo 1,88 € (IVA esclusa)

pressatubo con guarnizione per ingresso di tubi fuori traccia con diametro 16mm nelle scatole IP55 della serie Idrobox




Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Larghezza	16mm
Diametro	16mm
Serie	Matix

Dati commerciali

Quantità minima	20
Unità di vendita	20
Prezzo	1,88
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8012199380513

Documentazione

 [Catalogo Matix](#)MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO: |  legrand |  Netatmo |  IME |

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.