


BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > MAS800 - Quadri ed armadi > Accessori per armadi LDX800 a doppia porta



93040FPZ

Prezzo 86,49 € (IVA esclusa)

Coppia di fianchi parziali altezza 800mm per armadi LDX800 a doppia porta

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|------------------|
| Altezza | 800mm |
| Norma di Riferimento | CEI EN 61439-1/2 |
| Serie | Mas 800 |

Dati commerciali

| | |
|------------------|---------------|
| Quantità minima | 1 |
| Unità di vendita | 1 |
| Prezzo | 86,49 |
| Valuta | EUR |
| Unità di misura | PCE |
| Codice Ean | 8012199694177 |

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.