

CATALOGO GENERALE > Soluzioni per la distribuzione dell'energia Bassa Tensione, interruttori, quadri, armadi, centralini e sistemi di cablaggio > Interruttori di protezione modulari, scatolati, aperti e sezionatori > BT DIN - Interruttori modulari > Moduli differenziali associabili



G23A63

Prezzo 200,12 € (IVA esclusa)

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 63A - I_{dn}= 30mA - V_n= 230/400 Vac






Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	CEI EN 61009-1
Tensione	230-400Vac
Corrente In	63A
Corrente differenziale I _{dn}	0.03A
Tipo di differenziale	A
Moduli	2
Poli	2P
Grado di protezione	IP20
Altezza	83mm
Larghezza	35.6mm
Profondità	76mm

Dati commerciali











Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	200,12
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543462829


Documentazione

-  [Scheda Tecnica](#)
-  [Istruzioni d'uso](#)
-  [Disegno DWG](#)
-  [Curve d'intervento](#)
-  [Catalogo](#)



Prodotti correlati

 <p>FH82D40</p> <p>BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 40A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli</p> <p>115,43 €</p>	 <p>FN82C40</p> <p>BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 40A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli</p> <p>94,81 €</p>	 <p>FT81NC40</p> <p>BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 40A - Icu= 16kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli</p> <p>113,9 €</p>	 <p>FH81NC50</p> <p>BTDIN100 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 50A - Icn= 10kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli</p> <p>98 €</p>	 <p>FN81NC50</p> <p>BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 50A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli</p> <p>80,6 €</p>
 <p>FN82D50</p> <p>BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 50A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli</p> <p>110,24 €</p>	 <p>FA81NC63</p> <p>BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 63A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli</p> <p>37,49 €</p>	 <p>FH82C63</p> <p>BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 63A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli</p> <p>111,53 €</p>	 <p>FN82B63</p> <p>BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva B - In= 63A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli</p> <p>109,51 €</p>	 <p>FT82C63</p> <p>BTDIN160 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 63A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli</p> <p>124,2 €</p>

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO: |  **legrand** | **Netatmo** | **IME** |

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.