

BTICINO &gt; Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT &gt; MEGATIKER - Interruttori Scatolati &gt; M2 250B/F/H magnetotermici



## T724H250

Prezzo 2.504,60 € (IVA esclusa)

M2 250H - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico  
3P+N/2 - Icu= 70kA - In= 250A




### Caratteristiche tecniche

Altezza	165mm
Larghezza	140mm
Profondità	74mm
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-2
Poli	3P+N/2
Potere di interruzione Icu	70kA
Tensione	690Vac
Corrente In	250A
Serie	Megatiker

### Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	2.504,60
Valuta	EUR
Unità di misura	PCE
Codice Ean	8005543405192

### Documentazione

-  [Istruzioni d'uso](#)
-  [Disegno DWG](#)
-  [Catalogo Megatiker](#)

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.